

ПРОТОКОЛ № 07/19

Рассмотрения котировочных заявок на поставку материалов для проведения ремонтных работ на ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово»

г. Курган

«01 » октября 2019г.

1. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на поставку материалов для проведения ремонтных работ на ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово» в 2019 году проводилось с 09 часов 00 минут «01» октября 2019года до 09 часов 30 минут «01» октября 2019 года по адресу: 640003, г. Курган, ул. Радионова, 40-94.

2. Присутствовали следующие члены комиссии по проведению конкурса:

Председатель комиссии: Тяжкун С.В.

Члены комиссии: Тельманов И.А.

Секретарь комиссии Тельманов И.А.

На заседании присутствуют все члены комиссии, кворум имеется.

3. Характеристика материалов дана согласно перечня (наименование и техническая характеристика МТР).

Поступили заявки и документы от следующих заявителей:

ЛОТ № 01

1. Заказчик и Организатор ООО «Импульс»: 640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Радионова, 40-94, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку материалов для проведения в 2019 году ремонтных работ ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово»:

№ п/п	Наименование и техническая характеристика МТР	Тип, марка оборудования	Ед. изм.	Кол-во
Грузополучатель – ООО «Импульс»				
Почтовый адрес Грузополучателя: 640020, г. Курган, ул. Советская,31, 20 ОПС, а/я 2473				
1	Информационный знак для ВЛ	Информационные знаки для обозначения охранных зон линий электропередачи рекомендуется изготавливать из листового металла или пластического материала толщиной не менее 1 мм и размером 300 х 210 мм. На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона линии электропередачи" (для воздушной линии), значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона (телефонов) организации - владельца линии и кайма шириной 21 мм. Фон информационного знака - белый, кайма и символы - черные.	шт	132
2	Предупредительный плакат для ВЛ	Для предупреждения об опасности поражения электрическим током По ГОСТ Р 12.4.026-2015 (знак W 08) Фон желтый, кайма и стрела черные.	шт	4

Срок выполнения: 15 октября 2019 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

№ п/п	Наименование заявителя	Местонахождение заявителя	Регистрационные данные заявки	документы
1	ООО «Климат45	Юридический адрес: 640001, г. Курган, ул. Радионова, 62/3.	Вх. № 01 от 18.09.2019г	заявка на участие в конкурсе (2л); - копии учредительных документов: Устав (10л.); Св-во о гос.регистрации ЮЛ (1л); Св-во о постановке на налоговый учет(1л); Решение №1от 09.06.2012(1л); Приказ 03/14 от 22.09.2014(1л); Приказ 04/14 от 22.09.2014(1л);

4. Комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на поставку материалов для проведения ремонтных работ на ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово», представленную заявителем, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, приняла решение:

1. В связи с тем, что по Лоту № 01 подана одна заявка, признать конкурс по данному лоту несостоявшимся.
2. Признать документы участника – ООО «Климат45» соответствующими требованиям конкурсной документации.
3. Заключить Договор на поставку материалов для проведения ремонтных работ ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово» в 2019 году с единственным возможным участником ООО «Климат45» по цене 23 760 (Двадцать три тысячи семьсот шестьдесят) рублей, 00 коп., НДС не предусмотрен.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах.

Подписи:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Тяжкун С.В.
Тельманов И.А..

Тельманов И.А.